

Prüfung von Primus® Silan Supermatt LE

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 09.04.2010

Auftraggeber : Otto Bollmann GmbH & Co.KG
Sophienstr. 49-53
41065 Mönchengladbach

Auftrag : Wie beständig sind
>> **Primus® Silan Supermatt LE** <<
Beschichtungen gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

Prüfergebnis : Bei den überprüften 10 Desinfektionsmitteln ergaben sich keine Farb-
veränderungen, Blasen- oder Rißbildungen sowie Haftungsverluste auf
den mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundierten Gipskartonplatten.

Bei den geprüften gebrauchsfertigen, alkoholhaltigen Desinfektions-
mittel-Lösungen sind ebenfalls keinerlei Beeinträchtigungen der
Beschichtungsfilme zu erkennen.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2007.

Köln, den 09. April 2010

